

1.各月ごとの廃棄物の種類及び数量

(単位：t)

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
直接埋立	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
不燃残渣	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2.擁壁等の点検

項目	点検を行った年月日	点検を行った結果	擁壁等が損壊するおそれがあると認められた場合	
			措置を講じた年月日	講じた措置の内容
埋め立てる一般廃棄物の流出を防止するための擁壁等	令和4年6月11日	異常なし	-	-

3.遮水工の点検

項目	点検を行った年月日	点検を行った結果	遮水工の遮水効果が低下するおそれがあると認められた場合	
			措置を講じた年月日	講じた措置の内容
保有水等の埋立地からの浸出を防止するための遮水工	令和4年6月11日	異常なし	-	-

4.水質検査の結果

放流水の水質検査	基準	水質検査に係る放流水を採取した場所	水質検査に係る放流水を採取した年月日	水質検査の結果の得られた年月日	水質検査の結果
検査項目（別紙1のとおり）	別紙1のとおり	別紙1のとおり	別紙1のとおり	別紙1のとおり	別紙1のとおり

地下水の水質検査	基準	水質検査に係る地下水を採取した場所	水質検査に係る地下水を採取した年月日	水質検査の結果の得られた年月日	水質検査の結果
検査項目（別紙2のとおり）	別紙2のとおり	別紙2のとおり	別紙2のとおり	別紙2のとおり	別紙2のとおり

5.水質の悪化

項目	原因の調査	措置を講じた年月日	措置の内容
水質検査の結果、水質の悪化（その原因が当該最終処分場以外にあることが明らかであるものを除く。）が認められた場合	該当なし	-	-

6.調整池の点検

項目	点検を行った年月日	点検を行った結果	調整池が損壊するおそれがあると認められた場合	
			措置を講じた年月日	講じた措置の内容
浸出液処理設備に流入する保有水等の水量及び水質を調整することができる耐水構造の調整池	令和4年6月11日	異常なし	-	-

7.浸出液処理設備の点検

項目	点検を行った年月日	点検を行った結果	浸出液処理設備の機能に異常が認められた場合	
			措置を講じた年月日	講じた措置の内容
浸出液処理設備の機能の状態	令和4年6月11日	異常なし	-	-

8.防凍状況の点検

項目	点検を行った年月日	点検を行った結果	有効な防凍のための措置の状況に異常が認められた場合	
			措置を講じた年月日	講じた措置の内容
有効な防凍のための措置の状況	令和4年10月17日	異常なし	-	-

9.残余容量の測定

(令和5年4月1日現在)

項目	測定を行った年月日	測定を行った結果
残余の埋立容量の測定	令和5年3月31日	2,388m ³

(別紙1)

1. 処分場の周縁の放流水及び地下水の水質検査結果

(1) 放流水 (ろ過前)

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	許容限度
試料採取日	令和4年4月26日	令和4年5月17日	令和4年6月15日	令和4年7月19日	令和4年8月18日	令和4年9月16日	令和4年10月18日	令和4年11月18日	令和4年12月13日	令和5年1月16日	令和5年2月20日	令和5年3月13日	
水素イオン濃度 mg/ℓ	8.3	7.9	8.2	8.6	7.8	8.3	8.4	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	5.8~8.6
生物学的酸素要求量 mg/ℓ	1.4	1.0	1.2	2.1	1.4	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.6	60以下
浮遊物質量 mg/ℓ	3.0	2.0	1.0	3.0	2.0	1.0	2.0	2.0	1未満	2.0	2.0	1.0	60以下

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	許容限度
試料採取日							令和4年10月18日						
カドミウム及びその化合物 mg/ℓ							0.01未満						0.03
シアン化合物 mg/ℓ							0.1未満						1
有機燐(リン)化合物 mg/ℓ							0.1未満						1
鉛及びその化合物 mg/ℓ							0.01未満						0.1
六価クロム化合物 mg/ℓ							0.02未満						0.5
砒素及びその化合物 mg/ℓ							0.01未満						0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 mg/ℓ							0.0005未満						0.005
アルキル水銀化合物 mg/ℓ							不検出						検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル(PCB) mg/ℓ							0.0005未満						0.003
トリクロロエチレン mg/ℓ							0.005未満						0.1
テトラクロロエチレン mg/ℓ							0.005未満						0.1
ジクロロメタン mg/ℓ							0.005未満						0.2
四塩化炭素 mg/ℓ							0.002未満						0.02
1,2-ジクロロエタン mg/ℓ							0.004未満						0.04
1,1-ジクロロエチレン mg/ℓ							0.005未満						1
シス-1,2-ジクロロエチレン mg/ℓ							0.005未満						0.4
1,1,1-トリクロロエタン mg/ℓ							0.005未満						3
1,1,2-トリクロロエタン mg/ℓ							0.005未満						0.06
1,3-ジクロロプロペン mg/ℓ							0.002未満						0.02
チラウム mg/ℓ							0.006未満						0.06
シマジン mg/ℓ							0.003未満						0.03
チオベンカルブ mg/ℓ							0.02未満						0.2
ベンゼン mg/ℓ							0.005未満						0.1
セレン及びその化合物 mg/ℓ							0.01未満						0.1
ほう素及びその化合物 mg/ℓ							0.1未満						50
ふっ素及びその化合物 mg/ℓ							0.5未満						15
アモニア、アモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 mg/ℓ							0.5						100
1,4-ジオキサン mg/ℓ							0.05未満						0.5
化学的酸素要求量 mg/ℓ							4.1						90
n-ヘキサン抽出物質含有量(鉱油類) mg/ℓ							0.5未満						5
n-ヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類) mg/ℓ							0.5未満						30
フェノール類含有量 mg/ℓ							0.05未満						5
銅含有量 mg/ℓ							0.1未満						3
亜鉛含有量 mg/ℓ							0.1未満						2
溶解性鉄含有量 mg/ℓ							0.2未満						10
溶解性マンガン含有量 mg/ℓ							0.1未満						10
クロム含有量 mg/ℓ							0.02未満						2
大腸菌群数 個/ml							300						3,000
窒素含有量 mg/ℓ							1.0未満						120
燐(リン)含有量 mg/ℓ							0.05未満						16
ダイオキシン類 pg-TEQ/ℓ							0.0019						10

(別紙2)

(2) 地下水 (ボーリング孔水)

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	許容限度
試料採取日	令和4年4月26日	令和4年5月17日	令和4年6月15日	令和4年7月19日	令和4年8月18日	令和4年9月16日	令和4年10月18日	令和4年11月18日	令和4年12月13日	令和5年1月16日	令和5年2月20日	令和5年3月13日	
電気伝導率	ms/m	16.0	16.0	17.0	17.0	18.0	19.0	16.0	18.0	17.0	18.0	16.0	16.0
塩化物イオン	mg/ℓ	14.0	14.0	13.0	12.0	13.0	14.0	13.0	12.0	15.0	16.0	15.0	15.0

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	許容限度
試料採取日							令和4年10月18日						
カドミウム	mg/ℓ						0.003未満						0.003
全シアン	mg/ℓ						不検出						検出されないこと
鉛	mg/ℓ						0.003未満						0.01
六価クロム	mg/ℓ						0.01未満						0.05
砒素	mg/ℓ						0.005未満						0.01
総水銀	mg/ℓ						0.0005未満						0.0005
アルキル水銀	mg/ℓ						不検出						検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル (PCB)	mg/ℓ						不検出						検出されないこと
ジクロロメタン	mg/ℓ						0.002未満						0.02
四塩化炭素	mg/ℓ						0.0002未満						0.002
クロロエチレン	mg/ℓ						0.002未満						0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ						0.0004未満						0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ						0.002未満						0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ						0.004未満						0.004
1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ						0.0005未満						1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ						0.0006未満						0.006
トリクロロエチレン	mg/ℓ						0.001未満						0.01
テトラクロロエチレン	mg/ℓ						0.0005未満						0.01
1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ						0.0002未満						0.002
チラウム	mg/ℓ						0.0006未満						0.006
シマジン	mg/ℓ						0.0003未満						0.003
チオベンカルブ	mg/ℓ						0.002未満						0.02
ベンゼン	mg/ℓ						0.001未満						0.01
セレン	mg/ℓ						0.002未満						0.01
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/ℓ						0.02未満						10
ふっ素	mg/ℓ						0.1未満						0.8
ほう素	mg/ℓ						0.02未満						1
1,4-ジオキサン	mg/ℓ						0.005未満						0.05
ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ						0.00091						1

(3) 地下水 (ボーリング孔水) その他

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	許容限度
試料採取日							令和4年10月18日						
水素イオン濃度	mg/ℓ						7.9						5.8~8.6
生物学的酸素要求量	mg/ℓ						2.0						60以下
化学的酸素要求量	mg/ℓ						3.8						90
浮遊物質	mg/ℓ						16.0						60以下
n-ヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類)	mg/ℓ						0.5未満						5
n-ヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類)	mg/ℓ						0.5未満						30
フェノール類含有量	mg/ℓ						0.01未満						5
銅含有量	mg/ℓ						0.001未満						3
亜鉛含有量	mg/ℓ						0.009未満						2
溶解性鉄含有量	mg/ℓ						0.62						10
溶解性マンガン含有量	mg/ℓ						0.35						10
クロム含有量	mg/ℓ						0.02未満						2
大腸菌群数	個/ml						30						3,000
窒素含有量	mg/ℓ						0.2						120
磷 (リン) 含有量	mg/ℓ						0.096						16

